Avaliação Térmica Experimental Comparativa de Dissipadores de Aletas Retas Contínuas e em Tiras Alinhadas (Strip Fins).

Rafael Franzin Rodrigues Rosa*, Carlos Alberto Carrasco Altemani.

Resumo

Uma investigação experimental foi efetuada com o objetivo de comparar características de troca de calor por convecção forçada de ar de dois dissipadores térmicos: um com aletas retas contínuas e outro com aletas em tiras alinhadas, ambos com as mesmas dimensões e de alumínio. Testes em laboratório foram conduzidos em condições de regime permanente com os dissipadores montados sem folga num duto retangular. Os resultados obtidos permitiram a comparação entre a queda de pressão e resistência térmica dos dois dissipadores.

Palavras-chave: Dissipadores Térmicos, Troca de Calor, Aletas.

Introdução

Dissipadores térmicos são bastante utilizados para assegurar que componentes eletrônicos operem dentro do limite de temperatura estabelecido pelo fabricante. Suas características são objeto de investigação devido a diferentes geometrias, materiais e condições de operação. Este projeto tem como principal objetivo comparar o comportamento térmico e a queda de pressão de um escoamento de ar através de dois dissipadores de alumínio com mesmas dimensões e aletas diferentes: um com aletas retas contínuas e outro com aletas em tiras.

Resultados e Discussão

A montagem é composta por um duto onde é encaixado o dissipador, um bocal para medição de vazão e um ventilador que força o escoamento no sistema:

Figura 1: Montagem experimental.

Medidas de queda de pressão ^[1] do escoamento no duto sem o dissipador foram subtraídas das medidas com o dissipador no duto, fornecendo ΔP no dissipador:

Figura 2: Queda de pressão com a velocidade média.

O dissipador em tiras requer uma potência de bombeamento do escoamento maior do que o dissipador de aletas contínuas para uma mesma velocidade média do ar.

Nos testes térmicos experimentais, a base de cada dissipador foi aquecida eletricamente e um escoamento de ar foi forçado através dele. A resistência térmica convectiva foi calculada por ^[2]:

$$R_t = \frac{T_b - T_i}{q_{cv}}$$

onde T_b indica a temperatura média da base e T_i representa a temperatura de entrada do ar no duto. A taxa de troca de calor por convecção q_{cv} foi obtida subtraindo as perdas térmicas da potência elétrica fornecida:

$$q_{cv} = P_{el} - \Sigma q_{perdas}$$

Figura 3: Velocidade média por resistência térmica.

Para uma mesma velocidade média do ar, a resistência térmica é menor no dissipador de aletas em tiras.

Conclusões

Para os dissipadores testados, o dissipador em tiras apresentou uma resistência térmica menor e ao mesmo tempo uma queda de pressão maior para um mesmo escoamento de ar. Portanto, a escolha entre um destes dissipadores depende da finalidade da aplicação: A potência de bombeamento é menor no dissipador de aletas contínuas, mas a resistência térmica é menor no dissipador de aletas em tiras.

¹ Pritchard, P.J.; Fox, R.W.; McDonald, A.T.; Introduction to Fluid Mechanics, Wiley, 2011.

² Incropera, F.P.; DeWitt, D.P.; Bergman, T.L.; Lavine, A.S.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer, J. Wiley, 2007.